

**SEDE**

Via Martelli, 26 - 40138 Bologna  
Tel. 051 534015 - Fax. 051 530085

**CERTI.CER.**

**LABORATORIO DI ZONA**

Via Valle d'Aosta, 1 - 41049 Sassuolo  
Tel. 0536 802154

Part. IVA 0094778-0375

Bologna, 21/07/10

**Rapporto di prova N° 5956/10**

Richiesto da:	LAMINAM S.p.A. - Via Ghiarola Nuova, 258 - 41042 FIORANO MODENESE (MO)
In data:	16/06/10
Per il prodotto:	Campioni 50 x 50 x 0,35 cm ricavati per taglio da lastre 100x300x0,35 cm contrassegnati "COLLECTION AVORIO".

**DIN 51094 - Determinazione della resistenza dei colori alla luce**

A prova ultimata la superficie dei campioni è risultata inalterata

Il Direttore  
Prof. Ing. Giorgio Timellini



I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati. Non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione. La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta. Il presente rapporto di prova è costituito da 1 pagina compresa questa copertina.



Consorzio universitario per la gestione del «Centro di ricerca e sperimentazione per l'industria ceramica».  
D.P.R. 10-4-1978 n. 806  
(G.U. 20-12-1978 n. 353)

Laboratorio autorizzato ad effettuare il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.  
Decreto MINISTERO SANITÀ 10-8-1974  
(G.U. 14-9-1974 n. 240)

Laboratorio iscritto nell'albo dei «Laboratori Esterni Pubblici e Privati Altamente Qualificati».  
Decreto MINISTERO RICERCA SCIENTIFICA 6-6-1983  
(G.U. 6-7-1983 n. 183)

Membro ASTM  
American Society for Testing and Materials.